ZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Ul. PUŁASKIEGO 26A, 16-400 SUWAŁKI
NIP 844-000-45-03, REGON 790006404, KRS 0000153492

Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach zaprasza do składania ofert

na

„*Remont instalacji grzewczej budynku przy ul. 1 Maja 17B w Suwałkach*”

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Zamówienie obejmuje:

- wymiana zaworów odcinających na pionach CO na zawory kulowe HERZ
- wymiana zaworów odcinających w rozdzielaczach CO na zawory kulowe HERZ
- wymiana manometrów w rozdzielaczach CO
- montaż filtrów osadnikowych siatkowych
- regulacja hydrauliczna instalacji poprzez dokonanie odpowiednich nastaw
- próby ciśnieniowe po zakończeniu prac

2. Zestawienie podstawowych materiałów

LP.	Nazwa materiału	Ilość
	Zawory odcinające kulowe HERZ DN 10	**4**
1	**Zawory odcinające kulowe HERZ DN 15**	**36**
2	**Zawory odcinające kulowe HERZ DN 20**	**34**
3	**Zawory odcinające kulowe HERZ DN 25**	**4**
4	**Zawory odcinające kulowe HERZ DN 32**	**16**
5	**Manometr (6 BAR)**	**8**
6	**Filtr osadnikowy siatkowy HERZ**	**8**

3. UWAGI KOŃCOWE

a) Opis przedmiotu zamówienia określa jedynie minimalny zakres robót. Wycena robót powinna opierać się na przeprowadzonej wizji w terenie wraz z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynności, materiałów i nakładów niezbędnych do wykonania zadania. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót nie ujętych w opisie zamówienia należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty.

b). Całość robót należy wykonać zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” -

- Przepisami BHP

c). Po montażu projektowanej armatury na instalacji centralnego ogrzewania należy poddać ją kilkakrotnie płukaniu wodą, odpowietrzeniu oraz wykonać próby ciśnieniowe i usunąć ewentualne wycieki. Próbę rurociągów stalowych uważa się za pozytywną, jeśli w ciągu pół godziny nie wystąpią widoczne przecieki na łączeniach, a manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia. Próbę eksploatacyjną „na gorąco” należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno, po podłączeniu instalacji do węzła cieplnego i napełnieniu.

d). Instalację po zamontowaniu należy wyregulować hydraulicznie poprzez dokonanie odpowiednich nastaw zaworów

2. Warunki składania ofert:

- posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
- niezaleganie z opłatami na świadczenia z tytułu ZUS i należnych podatków
- wobec Oferenta nie toczy się postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe

Powyższe dokumenty należy dołączyć do przedstawionej oferty.

3. Termin realizacji zamówienia do 31.08.2026r.

4. Okres gwarancji 24 m-c, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pułaskiego 26A,
16 – 400 Suwałki, w terminie do dnia 10.06.2026 r. do godz. 15:00.

Zamawiający zastrzega unieważnienie zamówienia bez podania przyczyn.

ZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SUWAŁKACH
Ul. PUŁASKIEGO 26A, 16-400 SUWAŁKI
NIP 844-000-45-03, REGON 790006404, KRS 0000153492

Formularz ofertowy na:

„*Remont instalacji grzewczej budynku przy ul. 1 Maja 17B w Suwałkach*”

Kwota netto	Podatek VAT .....%	Wartość brutto

Słownie:

.....

.....

data, pieczątka i podpis Oferenta

.....

.....

.....
Nazwa i adres wykonawcy

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu [2] :

„Remont instalacji grzewczej budynku przy ul. 1 Maja 17B w Suwałkach”

……..
podpis i pieczęć Podmiotu lub osoby upoważnionej do reprezentacji

Data: .....

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

[2] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).