

**Wspólnota Mieszkaniowa E. Plater 15, 15A, 15B, ul. Pułaskiego 26A,
16-400 Suwałki, NIP 8442354182, REGON 360101191 zaprasza do składania ofert
na**

„Modernizacja i remont instalacji wody oraz instalacji grzewczej budynku

przy ul. Emilii Plater 15B w Suwałkach”

Opis przedmiotu zamówienia.

1. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE

- Montaż zaworów do dynamicznej regulacji podpionowej, tj. zaworów odcinająco-regulacyjnych (na zasilaniu) i regulatorów różnicy ciśnień z rurką impulsową na powrocie.
- Wymiana kołnierzowych zaworów redukcyjnych o średnicy 50mm na zawory odcinające o połączeniu gwintowanym DN40
- Wymiana zaworów przelotowych i redukcyjnych 25-32mm na zawory odcinające DN32
- Wymiana zaworów odcinających o średnicy 15-20mm na zawory odcinające DN15
- Montaż filtrów osadnikowych siatkowych
- Regulacja hydrauliczna instalacji poprzez dokonanie odpowiednich nastaw zaworów do dynamicznej regulacji podpionowej.
- Próby ciśnieniowe.

2. Zestawienie podstawowych materiałów

LP.	Nazwa materiału	Ilość
1	Zawór równoważąco-odcinający Herz Stromax GM 4017 DN40 (z przyłączami do rurki impulsowej regulatora różnicy ciśnień)	3
2	Regulator różnicy ciśnień Herz 4007 o zakresie ciśnienia różnicowego 5-30 kPa, DN40,	3
3	Zawory odcinające HERZ DN32	12
4	Zawory odcinające HERZ DN15	12
5	Zawory odcinające HERZ DN40	6
6	Filtr siatkowy HERZ 1411115 DN40	6

3. UWAGI KOŃCOWE

a). Całość robót należy wykonać zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” -
- Przepisami BHP i p.poż.

b). Po montażu projektowanej armatury na instalacji centralnego ogrzewania należy poddać ją kilkakrotnie płukaniu wodą, odpowietrzeniu oraz wykonać próby ciśnieniowe i usunąć ewentualne wycieki. Próbę rurociągów stalowych uważa się za pozytywną jeśli w ciągu pół godziny nie wystąpią widoczne przecieki na łączeniach, a manometr kontrolny nie wykaże spadku ciśnienia. Próbę eksploatacyjną „na gorąco” należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno, po podłączeniu instalacji do węzła cieplnego i napełnieniu.

c). Instalację po zamontowaniu należy wyregulować hydraulicznie poprzez dokonanie odpowiednich nastaw zaworów

4. Warunki składania ofert:

- posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
- niezaleganie z opłatami na świadczenia z tytułu ZUS i należnych podatków
- wobec Oferenta nie toczy się postępowanie likwidacyjne ani upadłościowe

Powyższe dokumenty należy dołączyć do przedstawionej oferty.

5. Termin realizacji zamówienia do 18.09.2024 r.,

6. Okres gwarancji 24 m-c, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Pułaskiego 26A,

16 – 400 Suwałki, w terminie do dnia 18.07.2024 r. do godz. 15:00.

Zamawiający zastrzega unieważnienie zamówienia bez podania przyczyn.